NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MARQUETTE EN OSTREVANT
Mairie
34 Rue louis Pasteur
59252 MARQUETTE EN OSTREVANT

Lille, le 8 janvier 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00338375**	
Unité de gestion		0038	NOREADE C.E. BEAUVOIS EN CAMBRESIS
Installation	UDI	000564	MARQUETTE EN OSTREVANT
Point de surveillance	P	0000000683	CENTRE BOURG
Localisation exacte	évier cuisine mairie		

Prélevé le : mardi 09 décembre 2025 à 09h58
par : CAR
Type visite : D1
Commune : MARQUETTE-EN-OSTREVANT

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIOUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OE				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	10,6	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIOUE						
pH	7,3	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	697	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,27	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,30	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00338373 Référence laboratoire : LSE2512-23004

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Odeur (qualitatif)	0	Qualit.				
Saveur (qualitatif)	0	Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00338375)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Géraldine JACOB